


278/608-1/06.



1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.
1444 BUDAPEST, PF. 247.
www.eh.gov.hu

KÖZPONTI TEL.: 459-7777
KÖZPONTI FAX: 459-7766
E-MAIL: eh@eh.gov.hu

Magyar Energia Hivatal
1081 Budapest, Köztársaság tér 7.

Ügyszám: ES-1659/1/2005

Ügyintéző: Bartha Tibor

Telefon: 459-7798

E-mail: barthat@eh.gov.hu

Határozat száma: 94/2006

Tárgy: Távhőtermelői működési engedély

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 4. § (1) a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Magyar Energia Hivatal - 1081 Budapest, Köztársaság tér 7. - (a továbbiakban: Hivatal)

a Komlói Fűtőerőmű ZRt.
- 7300 Komló, Bem J. u.24. -
(a továbbiakban: Engedélyes)

kérelme alapján a fenti ügyszámon lefolytatott államigazgatási eljárás keretében meghozta az alábbi

HATÁROZATOT.

A Hivatal a távhőtermelői működési engedély iránti kérelemnek helyt ad és az Engedélyes részére az engedély mellékletében megnevezett telephelyeken működő berendezésekre vonatkozóan jelen határozatban foglalt feltételekkel

távhőtermelői működési engedélyt

(továbbiakban: engedély) ad.

Az Engedélyes jogai és kötelezettségei

1. Az Engedélyes jelen engedély alapján - a melléklet „A” és „B” táblázatában foglalt telephelyeken és berendezésekkel - jogosult távhőt termelni. A távhőtermelő létesítmény működtetése és fejlesztése a távhőtermelő feladata.
2. A távhőtermelő engedélyes a távhőtermelő létesítményét a működési engedélyben, valamint a távhőszolgáltatóval fennálló szerződésében, illetve a Tszt. 18. §-ában foglaltaknak megfelelően köteles mindaddig működtetni, amíg az adott területen a távhőszolgáltatónak az önkormányzat által meghatározott ellátási kötelezettsége fennáll.

3. A távhőtermelő köteles a távhőszolgáltatás biztonságos és folyamatos ellátása érdekében a távhőszolgáltatóval együttműködni.
4. Az Engedélyes köteles a termelőeszközeit üzemképes állapotban tartani, a karbantartási, javítási, felújítási munkákat, fejlesztéseket időben elvégezni, a berendezések terv szerinti üzemeltetéséhez szükséges egyéb műszaki feltételeket biztosítani, valamint gondoskodni a szükséges készletekről és tartozékokról.
5. Amennyiben az Engedélyes az engedélyköteles tevékenységének egyes elemeit más személyekkel kívánja végeztetni, erről előzetesen, írásban tájékoztatni köteles a Hivatalt. Ebben a tájékoztatóban az Engedélyes köteles telephelyenként lebontva konkrétan megjelölni a kiszervezéssel érintett tevékenységek körét. Az Engedélyes a más személy által végzett tevékenységért úgy felel, mintha azt maga végezte volna.
6. Kapcsolt energiatermelés esetén, ha a hőenergiát részben vagy egészben távhőszolgáltatási célra termelik, az Engedélyes köteles az Országos Mérésügyi Hivatal által hitelesített mérőt felszerelni a kapcsoltan termelt és távhőszolgáltatás céljára átvett hő mérésére.
7. Az Engedélyes köteles olyan áttekinthető elszámolási, könyvelési, nyilvántartási rendszert vezetni, melyben a hőtermelő tevékenysége más tevékenységtől elkülöníthető és nyomon követhető.
8. Az Engedélyes köteles a Hivatal részére rendszeresen, illetve esetenként információkat és adatokat szolgáltatni, amelyek körét, formáját és az adatszolgáltatás határidejét a Hivatal határozza meg.
9. Az Engedélyes köteles a fogyasztói kört érintő, az ellátás biztonságát veszélyeztető eseményről a Hivatalt külön felszólítás nélkül és haladéktalanul tájékoztatni, továbbá 15 napon belül írásban az eseményt leíró és értékelő jelentést tenni.
10. Az Engedélyes köteles bármely olyan körülmény vagy esemény bekövetkezéséről, annak tudomására jutásától számított 8 (nyolc) napon belül a Hivatalt értesíteni, amely a Tszt. 20. §-a alapján az engedély visszavonását eredményezheti.
11. Az Engedélyes köteles jelen engedély tartalmát érintő bármely tervezett változáshoz, annak bekövetkezése előtt 90 nappal a Hivataltól jelen engedély módosítását kérni.
12. Az Engedélyes köteles jelen engedély mellékletének tartalmát érintő, a 11. pontban foglaltakon kívül bekövetkezett bármely változásról a Hivatalt haladéktalanul írásban értesíteni, és a jelen engedély módosítását kérni.
13. A távhőtermelő létesítmény távhőtermelésének tervezett megszüntetése előtt legalább egy évvel az engedélyes köteles a megszüntetésre engedélyt kérni a Hivataltól, az érintett önkormányzat egyidejű értesítésével. A távhőtermelő tevékenység megszüntetése megtagadható vagy feltételhez köthető, ha az a távhőszolgáltatás biztonságát, vagy a távhőszolgáltató ellátási kötelezettségének teljesítését veszélyezteti.
14. Az Engedélyes a Tszt.-ben és annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban valamint az Engedélyben foglaltak szerint végezheti tevékenységét, jogokat gyakorolhat és kötelezettségek terhelik. Az Engedélyben meghatározott kötelezettségek nem érintik az

Engedélyes más, jogszabályokban meghatározott egyéb kötelezettségeit. Az Engedélyesnek rendelkeznie kell a tevékenység gyakorlásához szükséges, más jogszabályokban meghatározott hatósági engedélyekkel.

Környezetvédelmi feltételek és garanciális kötelezettségek

15. Az Engedélyes köteles betartani a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi jogszabályokban és az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság által meghatározott kötelezettségeket, különösen a működése során és annak megszűnte után fennálló (rekultivációs, kármentesítési, tájrendezési, veszélyes-, nem veszélyes- és települési hulladék-kezelési) és egyéb kötelezettségeit, továbbá azok teljesítését szolgáló pénzügyi fedezet meglétére, képzésére vonatkozó szabályokat.

Az engedélyes társaság átalakulása, a jegyzett tőke változása, befolyásszerzés engedélyezése

16. A Hivatal jóváhagyó határozata szükséges a Tszt. 19. § szerinti esetekben. A Hivatal a jóváhagyást megtagadhatja, illetőleg feltételhez kötheti, ha a Tszt. 19. § (1) bekezdés szerinti változások végrehajtása a távhőellátás biztonságát, a törvényben meghatározott ellátási kötelezettség teljesítését, illetőleg a felhasználók érdekeit sérti. A cégjegyzékbe való bejegyzésre irányuló kérelmet a cégbírósághoz a Hivatal ezen változásokat jóváhagyó határozatával együtt kell benyújtani.

A vonatkozó jogszabályokban és az engedélyben előírt követelmények ellenőrzése

17. A Hivatal ellenőrzési feladatainak teljesítése érdekében, annak mértékéig jogosult az engedélyestől eseti és rendszeres információt kérni, az engedélyhez kötött tevékenységgel kapcsolatos iratokba betekinteni, azokról másolatot, kivonatot készíteni, ideértve az üzleti titkot tartalmazó iratokat is.

Jogkövetkezmények az előírt követelmények be nem tartása esetén

18. Az Engedélyben és a jogszabályokban foglalt előírások megszegése esetén a Hivatal bírságot szabhat ki, illetve a Tszt. 20. § (1) pontjában meghatározott esetekben az engedélyt visszavonja.

Melléklet

19. A jelen Engedély melléklete az Engedély rendelkező részének elválaszthatatlan részét képezik:

- „A” táblázat: Az Engedélyes és a hőtermelő létesítményének főbb adatai
- „B” táblázat: Termelőeszközök főbb adatai

Díjak

20. Az Engedélyes köteles a Hivatal részére megfizetni a külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díjakat és a felügyeleti díjat.

Érvényességi idő, közzététel

21. Az engedély határozatlan ideig érvényes és sem részben, sem egészben nem ruházható át.
22. A Hivatal intézkedik a határozatnak a Hivatal honlapján történő közzétételéről.

Jogorvoslat

A határozat felülvizsgálata iránt a közléstől (kézbesítéstől) számított 30 (harminc) napon belül kereset nyújtható be a Fővárosi Bírósághoz, mint közigazgatási bírósághoz. A kereset a Hivatalnál is benyújtható. A keresetnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.

INDOKOLÁS

Az Engedélyes 2005. szeptember 26. napján kelt és a Hivatalhoz 2005. szeptember 29. napján beérkezett beadványában távhőtermelési működési engedély iránti kérelmet nyújtott be.

A Hivatal az eljárási határidőt 2005. november 29-én - az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséggel a környezetvédelmi feltételekről történő egyeztetés miatt - 30 nappal meghosszabbította, majd a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségekkel történő egyeztetés miatt 2005. december 19-én felfüggesztette. A Hivatal és a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek között egyeztetés megtörtént.


A Hivatal az Engedélyes kérelmét, valamint a kérelem alátámasztásául szolgáló okiratokat továbbá a - Hivatal által 2005. november 5-ei hiánypótló felszólításra - megküldött kiegészítéseket megvizsgálta, és a lefolytatott engedélyezési eljárás keretében megállapította, hogy az Engedélyes megfelelt a Tszt.-ben és a Tszt. végrehajtására kiadott 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Tszt.-Vhr.) előírt követelményeknek, ezért az engedélyt jelen határozattal, az illetékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek a 15. pontra vonatkozó egyetértésével kiadta.

A Tszt. 5. § (1) bekezdése szerint a Hivatal határozata ellen kizárólag bírói úton van helye jogorvoslatnak az Áe. 72. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

Az Engedély közzétételére a Tszt.-Vhr. 8. § alapján kerül sor.

E határozatot a Hivatal a Tszt. 4. § (1) a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Tszt. 3. §, 5. §, 12. §, 13. §, 14. §, 15. §, 18. §, 19. §, 20. §, 33. § és 59. §, valamint a Tszt.-Vhr. 3. §, 4. §, 6. §, 15. § és 18. § előírásaiban foglalt rendelkezések alapján adta ki.

Budapest, 2006. március 1.



Kapják:

- | | |
|---|-----------|
| 1./ Engedélyes | 1 példány |
| 2./ Hivatal, Távhő Engedélyezési és Felügyeleti Osztály | 1 példány |
| 3./ Hivatal, irattár | 1 példány |

Az Engedélyes és a hőtermelő létesítményének főbb adatai

Jel	Szám	Megnevezés	Mértékegység	Adatok
I.		Az engedélyes adatai		
	1	Gazdálkodó szervezet (engedélyes) cégneve		Komlói Fűtőerőmű Zártkörűen Működtetett Részvénytársaság
	2	Rövid neve		Komlói Fűtőerőmű ZRt.
	3	Székhelye		7300 Komló, Bem J.u.24.
	4	Gazdálkodó szervezet cégjegyzék száma		02-09-061529
	5	Alapítási okirat kelte		1992. szeptember 09.
	6	Cégforma		Zártkörűen Működtetett Részvénytársaság
	7	Adószáma		11003818-2-02.
	8	Jegyzett tőkéje	MFt	831
	9	Befektetett eszközök engedélykéréskor	MFt	1351
	10	Tevékenységi kör		Hő-és villamosenergia-termelés, -szolgáltatás
	11	Főtevékenység		Hőenergia termelés és szolgáltatás
	12	Kapcsolódó tevékenységek		Villamosenergia-termelés, fémszerkezetgyártás
	13	Összes beépített villamos teljesítménye	MW	8,0
	14	Összes beépített hőteljesítménye	MW	70,2

II. A távhőtermelő létesítmények (telephelyek) főbb adatai

a)	Telephely	Komlói Fűtőerőmű ZRt.		
	1	Telephely neve		Komlói Fűtőerőmű ZRt.
	2	Telephely címe		7300 Komló, Bem J.u.24.
	3	Beépített villamos teljesítmény	MW	8,0
	4	Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség	MW	7,3
	5	Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége	MWh	25 570
	6	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW	70,2
	7	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW	60,0
	8	Értékesítésre tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ/év	295 800
	9	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató)		Komló város
	10	Neve		-
	11	Címe		
	12	Lekötött hőteljesítmény	MW	46,3
	13	Vásárolni tervezett mennyiség	GJ/év	0
	14	Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú)		távhő célú
	15	Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése		földgáz/fűtőolaj
	16	Energiahordozó származása és beszerzési módja		DDGÁZ Rt./MOL Rt.
	17	Az üzembehelyezés időpontja	Dátum	1998. február
	18	Megújuló energiahordozó felhasználására vonatkozó vizsgálat eredménye*		
	19	Létesítendő létesítmény rendeltetése*		
	20	Létesítendő létesítmény technológiája*		
	21	Létesítendő létesítmény műszaki felépítése*		
	22	Kivitelezés tervezett kezdése*	Dátum	
	23	Technológiai szerelés tervezett kezdése*	Dátum	
	24	Üzembe helyezés tervezett időpontja*	Dátum	
	25	Kapcsolódó fejlesztések megnevezése és finanszírozója*		
		* Létesítési engedély esetében		

Termelőeszközök főbb adatai

Telephely megnevezése:

Komlói Fűtőerőmű ZRt.

Gőzkazánok

Megnevezés	Mért.e.	Helyszám		
		3	4	6
Gyártó		LÁNG*	LÁNG*	MHD**
Típus				MHD-GIB 25/22-230
Névleges teljesítmény	MW	23,0	23,0	16,2
Frissgőz hőmérséklet	°C	410	410	230
Frissgőz nyomás	bar	32,0	32,0	22
Üzembe helyezés időpontja	dátum	1998*	1998*	1989*
Maradó/tervezett élettartam	dátum	2015	2015	2015

* LÁNG-BORSIG, jelenlegi technológia ;** Komlóra áttelepítve

Forróvíz kazánok

Megnevezés	Mért.e.	Helyszám		
		8		
Gyártó		VASFA		
Típus		AKH-5000		
Névleges teljesítmény	MW	5		
Keringtetett névleges tömegáram	t/h	85		
Belépő víz névleges hőmérséklete	°C	65		
Kilépő víz névleges hőmérséklete	°C	115		
Üzembe helyezés időpontja	dátum	2000		
Maradó/tervezett élettartam	dátum	2020		

Gázmotorok

Megnevezés	Mért.e.	Helyszám		
		1	2	3
Gyártó		GANZ-SET	GANZ-SET	GANZ-SET
Típus		PERKINS TESI MINNOX 4016		
Névleges villamos teljesítmény*	MW	0,7	0,7	0,7
Névleges termikus teljesítmény**	MW	1,0	1,0	1,0
Villamos hatásfok névleges teljesítménynél	%	35,3	35,3	35,3
Termikus hatásfok névleges teljesítménynél	%	53,2	53,2	53,2
Eredő hatásfok névleges teljesítménynél	%	88,5	88,5	88,5
Üzembe helyezés időpontja	dátum	1998	1998	1998
Maradó/tervezett élettartam	dátum	2015	2015	2015

*Generátor kapcsolaton mérve

**Füstgáz hőhasznosító kazánnal együtt

Gőzturbinák

Megnevezés	Mért.e.	Helyszám		
		1		
Gyártó		LÁNG		
Típus		változó ellennyomású fűtőturbina		
Jelleg (kond.,ellennyom., fűtő, elvételes)		változó ellennyomású fűtő		
Névleges villamos teljesítmény*	MW	5,9		
Ellennyomású turbinák névleges hőteljesítmény	MW	-		
Fűtő turbinák névleges hőteljesítménye	MW	38		
Elvétel(ek) névleges hőteljesítménye	MW	-		
Ellennyomású-, elvételes gőz névleges hőmérséklete	°C	-		
Ellennyomású-, elvételes gőz névleges nyomása	bar	-		
Üzembe helyezés időpontja	dátum	1968		
Maradó/tervezett élettartam	dátum	2015		

*Generátor kapcsolaton mérve



Magyar Energia Hivatal
1081 Budapest, Köztársaság tér 7.
Ügyszám: ES-1659/1/2005
Ügyintéző: Bartha Tibor
Telefon: 459-7798
E-mail: barthat@eh.gov.hu

Komlói Fűtőerőmű ZRt. Komló, Bem J. u. 24.		
ÉRKEZETT: 2006 APR 03.		Selejtehető: "F"
Iktatószám: 272/603-2/06	Jgyintéző: Pappnel	Melléklet: -

Tárgy: A 94/2006. számú határozattal kiadott távhőtermelői működési engedély adatainak kijavítása

A Magyar Energia Hivatal – 1081 Budapest, Köztársaság tér 7. -(a továbbiakban: Hivatal) a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 4. §-ának (1) bekezdés a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: KET) 122. §-a alapján meghozta a következő

VÉGZÉST.

A Hivatal a **Komlói Fűtőerőmű ZRt.-** 7300 Komló, Bem J. u.24. - (a továbbiakban: Engedélyes) részére 2006. március 1-én 94/2006. számú határozattal kiadott távhőtermelői működési engedély melléklete „A” táblázatában az alábbi adatokat hivatalból az alábbiakra kijavítja:

- „A” I. 4. Gazdálkodó szervezet cégjegyzék száma 02-10-060315
- „A” I. 7. Adószáma 13565956-2-02

Az eljárás során eljárási költség nem került megállapításra mivel az eljárás hivatalból indult.

A Hivatalnak egyéb eljárási költség megtérítéséről nem kellett döntenie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.

A Hivatal intézkedik a határozatnak a Hivatal honlapján történő közzétételéről.

A végzés ellen jogorvoslatnak helye nincs a KET 122.§ (3) bekezdése szerint.

INDOKOLÁS


Az Engedélyes 2006. március 1. napján kelt 94/2006. számú határozattal távhőtermelői működési engedélyt kapott a Hivaltól. Az eljárás során az Engedélyes cégformája megváltozott, amit az Engedélyes bejelentett. A Hivatal a 94/2006. számú határozatban csak a cégforma változását vette figyelembe, a megváltozott, a rendelkező részben foglalt adatokat nem, így jelen végzéssel az adatokat kijavította.

A végzés ellen jogorvoslatnak helye nincs a KET 122.§ (3) bekezdése szerint.

Az Engedély közzétételére a Tszt.-Vhr. 8. § alapján kerül sor.

E határozatot a Hivatal a Tszt. 4. § (1) a) pontjában foglalt hatáskörében a Ket. 122. §-ban foglalt rendelkezések alapján adta ki.

Budapest, 2006. március 24.



Kapják:

- | | |
|---|-----------|
| 1./ Engedélyes | 1 példány |
| 2./ Hivatal, Távhő Engedélyezési és Felügyeleti Osztály | 1 példány |
| 3./ Hivatal, irattár | 1 példány |



Magyar Energia Hivatal
1081 Budapest, Köztársaság tér 7.
Ügyszám: TEFO-126/3 /2010
Ügyintéző: Bartha Tibor
Telefon: 459-7798
E-mail: barthat@eh.gov.hu
Határozat száma: 710/2010

Komlói Fűtőerőmű ZRt. Komló, Bem J. u. 24.	
ÉRKEZETT: 2010 DEC 29. Selejtezhető:	
Iktatószám:	Ügyintéző: <i>Rácz Péter</i>
<i>126/005-1/102</i>	Értékelő:

Tárgy: A 94/2006. számú határozattal kiadott távhőtermelői működési engedély 1. módosítása

A Magyar Energia Hivatal – 1081 Budapest, Köztársaság tér 7. - (a továbbiakban: Hivatal) a távhőtermelői működési engedély módosítása iránt benyújtott kérelem alapján indult és a fenti ügyszámon lefolytatott közigazgatási hatósági eljárás keretében meghozta az alábbi

HATÁROZATOT.

A Hivatal a **Komlói Fűtőerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (rövid neve: Komlói Fűtőerőmű ZRt.) - 7300 Komló, Bem J. u. 24. - (a továbbiakban: Engedélyes) - részére 2006. március 1-én 94/2006. számú határozattal kiadott távhőtermelői működési engedély módosítása iránti kérelmének helyt ad, és a részére kiadott távhőtermelői működési engedélyt az alábbiak szerint módosítja:

Az „A” táblázat adatai az alábbiak szerint változnak.

- I. Az Engedélyes és a hőtermelő létesítményének főbb adatai
- | | | |
|---|-----------------------------|------|
| 9. Befektetett eszközök | MFt | 3096 |
| 11. Főtevékenység | Gőzellátás légkondicionálás | |
| 13. Összes beépített villamos teljesítménye | MW | 11,9 |
| 14. Összes beépített hőteljesítménye | MW | 76,5 |
- II. A távhőtermelő létesítmények (telephelyek) főbb adatai
- a) Telephely
- | | | |
|---|-------|--------|
| 3. Beépített villamos teljesítmény | MW | 11,9 |
| 4. Rendelkezésre álló villamos teljesítmény | MW | 9,56 |
| 5. Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége | MWh | 21841 |
| 6. Beépített névleges hőteljesítmény | MW | 57,9 |
| 7. Rendelkezésre álló hőteljesítmény | MW | 57,9 |
| 8. Értékesítésre tervezett hőenergia éves mennyisége | GJ/év | 123382 |
16. Energiahordozó származása és beszerzési módja EMFESZ Kft./MOL Rt.

b) Telephely

A táblázat kiegészül az új telephely (Komlói Fűtőerőmű Zrt. Zobák akna) adataival.

A „B” táblázat adatai az alábbiak szerint változnak

a) Telephely: Komlói Fűtőerőmű Zrt. Komló, Bem u. 24.

A 3. és 4. hsz. gőzkazán, az 1.,2.,3. hsz. gázmotor, valamint az 1. hsz. gőzturbina
maradó/tervezett élettartama Dátum 2020.12.31.

A 6. hsz. MHD – GIB gőzkazán törölve

A 4. Gázmotorok táblázat kiegészül a 4. és 5. hsz. gázmotorok adataival.

b) Telephely: Komlói Fűtőerőmű Zrt. Zobák akna 0244/2 hrsz.

A táblázat kiegészül az új telephely (Zobák akna) adataival.

A jelen módosító határozat mellékletét képezi az engedély módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt „A” és „B” melléklete.

Az engedély fentiekben foglalt módosítása az engedély egyéb rendelkezéseit nem érinti.

A Hivatal intézkedik a határozatnak a Hivatal honlapján történő közzétételéről.

Engedélyes a 91/2007. (XI. 20.) GKM rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díjat befizette.

A Hivatalnak egyéb eljárási költség megtérítéséről nem kellett döntenie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.

A határozat ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye a közléstől (kézbesítéstől) számított 30 (harminc) napon belül, a keresetet a Fővárosi Bíróságnak címezve a Hivatalhoz kell benyújtani. A keresetnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs. A közigazgatási ügyekben eljáró bíróság - az ügy érdemére ki nem ható eljárási szabály megsértésének kivételével - jogszabálysértés megállapítása esetén a közigazgatási döntést hatályon kívül helyezi, és szükség esetén a hatóságot új eljárásra kötelezi, vagy a határozatot megváltoztatja.

INDOKOLÁS

Az Engedélyes a 2010. szeptember 21-én valamint szeptember 28-án kelt és szeptember 29-én érkezett beadványaiban kérte a 2006. március 1-jén 94/2006. számú határozattal kiadott távhőtermelői működési engedélye módosítását, majd a 2010. október 13-án kelt és október 18-án érkezett levelével kiegészítette a beadványát.

Kérelmét azzal indokolta, hogy 2010. évben létesített és helyezett üzembe (Komló, Zobák-akna 0244/2 hrsz.) egy biomassza (faapríték) tüzelésű forróvíz kazánt, amelynek üzemeltetésével javítani tudják a távhőtermelés gazdaságosságát és biztonságát. Egyúttal lehetővé vált a régi 6. helyszámú GIB-MHD gőzkazán leselejtezése, valamint a 3. és a 4. helyszámú gőzkazán és az 1. helyszámú gőzturbina hideg tartalékba helyezése. A korábban is meglévő berendezések éves kihasználási idejének valószínűsíthető lecsökkenése indokolja ezen berendezések várható maradó élettartamának hosszabbítását.

A Hivatal az Engedélyes kérelmét megvizsgálta és a lefolytatott engedélyezési eljárás keretében megállapította, hogy az Engedélyes megfelelt a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvényben (a továbbiakban: Tszt.) és a Tszt. végrehajtására kiadott 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek, ezért jelen határozat rendelkező részének megfelelően az engedélyt módosította.

E határozatot a Hivatal a Tszt. 4. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva adta ki.


Az eljárási költségről a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 72. § (1) bekezdés dd)-de) pontjai alapján kellett rendelkezni.

Az Engedély közzétételére a Tszt.-Vhr. 8. § alapján kerül sor.

A Ket. 100. § (1) bekezdés d) pontja a Hivatal határozatával szemben kizárja a fellebbezést és a Ket. 109. § (3) bekezdése a határozat bírósági felülvizsgálatát teszi lehetővé. A keresetindítás határideje a Ket. 109.§ (1) bekezdésén alapszik.

Az ügyintézési határidő lejárt a Tszt. 5. § (1) bekezdésében foglaltak szerint 2010. december 29. A Hivatal az ügyintézési határidőt nem lépte túl.

Budapest, 2010. december 20.



Kapják:

- 1./ Engedélyes
- 2./ Hivatal, Távhő Engedélyezési és Felügyeleti Osztály
- 3./ Hivatal, irattár

- 1 példány
- 1 példány
- 1 példány

Az Engedélyes és a hőtermelő létesítményének főbb adatai

Jel	Szám	Megnevezés	Mértékegység	Adatok
I.		Az engedélyes adatai		
	1	Gazdálkodó szervezet (engedélyes) cégneve		Komlói Fűtőerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
	2	Rövid neve		Komlói Fűtőerőmű Zrt.
	3	Székhelye		7300 Komló, Bem J. u. 24.
	4	Gazdálkodó szervezet cégjegyzék száma		Cg. 02-10-060315
	5	Alapítási okirat kelte		1992. szeptember 09.
	6	Cégforma		Zártkörűen működő részvénytársaság
	7	Adószáma		13565956-2-02
	8	Jegyzett tőkéje	MFt	831
	9	Befektetett eszközök engedélykéréskor	MFt	3096
	10	Tevékenységi kör		Hő- és villamosenergia-termelés, -szolgáltatás
	11	Főtevékenység		Gőzellátás, légkondicionálás
	12	Kapcsolódó tevékenységek		Villamosenergia-termelés
	13	Összes beépített villamos teljesítménye	MW	11,9
	14	Összes beépített hőteljesítménye	MW	76,5

II. A távhőtermelő létesítmények (telephelyek) főbb adatai

a) Telephely

	1	Telephely neve		Komlói Fűtőerőmű Zrt.
	2	Telephely címe		7300 Komló, Bem J. u. 24.
	3	Beépített villamos teljesítmény	MW	11,9
	4	Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség	MW	9,56
	5	Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége	MWh	21841
	6	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW	57,9
	7	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW	57,9
	8	Értékesítésre tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ/év	123 382
	9	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató)		
	10	Neve		Komló város hőfogyasztói
	11	Címe		Komló
	12	Lekötött hőteljesítmény	MW	*
	13	Vásárolni tervezett mennyiség	GJ/év	0
	14	Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú)		távhő célú
	15	Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése		földgáz/fűtőolaj
	16	Energiahordozó származása és beszerzési módja		EMFESZ Kft./MOL Rt.
	17	Az üzembehelyezés időpontja	Dátum	1998-2006

Termelőeszközök főbb adatai

a) Telephely megnevezése:

Komlói Fűtőerőmű Zrt. Komló, Bem u. 24.

Gőzkazánok

Megnevezés	Mért.e.	Helyszám		
		3.	4.	
Gyártó		LÁNG	LÁNG	
Típus				
Névleges teljesítmény	MW	23	23	
Frissgőz hőmérséklet	°C	410	410	
Frissgőz nyomás	bar	31	32	
Üzembe helyezés időpontja	dátum	1998	1998	
Maradó/tervezett élettartam	dátum	2020.12.31	2020.12.31	

Forróvíz kazánok

Megnevezés	Mért.e.	Helyszám		
		8.		
Gyártó		VASFA		
Típus		AKH-5000		
Névleges teljesítmény	MW	5		
Keringtetett névleges tömegáram	t/h	85		
Belépő víz névleges hőmérséklete	°C	65		
Kilépő víz névleges hőmérséklete	°C	115		
Üzembe helyezés időpontja	dátum	2000		
Maradó/tervezett élettartam	dátum	2020.12.31		

Gázmotorok

Megnevezés	Mért.e.	Helyszám		
		1	2	3
Gyártó		GANZ-SET	GANZ-SET	GANZ-SET
Típus		PERKINS-TESI MINNOX 4016		
Névleges villamos teljesítmény*	MW	0,7	0,7	0,7
Névleges termikus teljesítmény**	MW	1	1	1
Villamos hatásfok névleges teljesítménynél	%	35,3	35,3	35,3
Termikus hatásfok névleges teljesítménynél	%	53,2	53,2	53,2
Eredő hatásfok névleges teljesítménynél	%	88,5	88,5	88,5
Üzembe helyezés időpontja	dátum	1998.09.12	1998.09.12	1998.09.12
Maradó/tervezett élettartam	dátum	2020.12.31	2020.12.31	2020.12.31

*Generátor kapcsolatokon mérve

**Füstgáz hőhasznosító kazánnal együtt

Megnevezés	Mért.e.	Helyszám	
		4	5
Gyártó		DEUTZ-AG	DEUTZ-AG
Típus			
Névleges villamos teljesítmény*	MW	1,942	1,942
Névleges termikus teljesítmény**	MW	1,954	1,954
Villamos hatásfok névleges teljesítménynél	%	42	42
Termikus hatásfok névleges teljesítménynél	%	42,3	42,3
Eredő hatásfok névleges teljesítménynél	%	84,3	84,3
Üzembe helyezés időpontja	dátum	2006.06.30	2006.06.30
Maradó/tervezett élettartam	dátum	2020.12.31	2020.12.31

*Generátor kapcsolatokon mérve

**Füstgáz hőhasznosító kazánnal együtt

Gőzturbinák

Megnevezés	Mért.e.	Helyszám			
		1			
Gyártó		LÁNG			
Típus		Változó ellennyomású fűtőturbina			
Jelleg (kond.,ellennyom., fűtő, elvételes)		Változó ellennyomású fűtőturbina			
Névleges villamos teljesítmény*	MW	5,9			
Ellennyomású turbinák névleges hőteljesítmény	MW	38			
Fűtő turbinák névleges hőteljesítménye	MW	38			
Elvétel(ek) névleges hőteljesítménye	MW				
Ellennyomású-, elvételes gőz névleges hőmérséklete	°C	150			
Ellennyomású-, elvételes gőz névleges nyomása	bar	1,22			
Üzembe helyezés időpontja	dátum	1968			
Maradó/tervezett élettartam	dátum	2020.12.31			

*Generátor kapcsolaton mérve

b) Telephely megnevezése:

Komlói Fűtőerőmű Zrt. Komló, Zobák akna 0244/2 hrsz.

Forróvíz kazánok

Megnevezés	Mért.e.	Helyszám			
		1	2	3	4
Gyártó		GANZ-RÖCK	BUDERUS		
Típus		Biomasszatüzelésű	BUDERUS gázkazán		
Névleges teljesítmény	MW	18	0,2	0,2	0,2
Keringtetett névleges tömegáram	t/h	220	5,7	5,7	5,7
Belépő víz névleges hőmérséklete	°C	70	70	70	70
Kilépő víz névleges hőmérséklete	°C	140	100	100	100
Üzembe helyezés időpontja	dátum	2010.06.30	2010.06.30	2010.06.30	2010.06.30
Maradó/tervezett élettartam	dátum	2035.12.31	2035.12.31	2035.12.31	2035.12.31